МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
(МАОУ гимназия № 12 города Тюмени)

ул. 50 лет Октября, 41 г. Тюмень, 625027 тел: (3452) 20-22-12, факс 20-21-61, E-mail: gimnaz_12_tymen@bk.ru

28.08.2019 № 233 на № _____ от _____

Управление Роспотребнадзора
по Тюменской области

Информация об устранении замечаний в ходе проверки

№ п/п	Перечень нарушений, выявленных в ходе проверки, на основании протокола осмотра от 12.07.2019 и предписания № 02-160 от 02.08.2019	Информация об устранении замечаний в ходе проверки
1.	Обеспечить проведение косметического ремонта в производственных помещениях пищеблока	Мелкий косметический ремонт в производственных помещениях пищеблока проводится ежегодно. Смета на проведение текущего ремонта помещений гимназии была подготовлена на сумму рублей, в том числе и в производственных помещениях пищеблока. Провести ремонт возможно только после смен лагеря. На потолке в первой смене трещин не было, межведомственная комиссия по приему школы дала положительное заключение. На момент осмотра 12.07.2019 на потолке пищеблока были обнаружены трещины в покраске в двух местах площадью не более 0.5 кв.м. К настоящему времени ремонт проведен.
2.	Обеспечить наличие локальной приточно-вытяжной вентиляции над моечными ваннами для кухонной и столовой посуды.	Локальная приточно-вытяжная вентиляция над моечными ваннами для кухонной и столовой посуды обеспечена (фотографии прилагаются).

Вывод: все нарушения устранены.

С целью дальнейшего предупреждения нарушений требований санитарного законодательства приняты следующие меры в период проверки:

1. Обеспечена дополнительная локальная приточно-вытяжная вентиляция над моечными ваннами для кухонной и столовой посуды с целью профилактики повышенной влажности.

Директор Л.А. Платонова